



NOM DU FICHIER :	CouvertureFuture
DATE :	07/2023
VERSION :	Version N°4
NOM DE L'ETUDE :	SCHEMA DIRECTEUR DECI
ECHELLE :	1:5 000

LEGENDE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Conformité des poteaux incendie ● Non conforme selon Remorca ● Débitre entre 30 et 60 m³/h à 1 bar ● Débitre au moins 60m³/h à 1 bar selon Remorca ● Débitre au moins 60m³/h à 1 bar selon le modèle ● Inconnue ● PEI Demande en cours ● Zone de desserte (distance de 200 m) ● Déserte actuelle (Modèle) ● Déserte actuelle ● Déserte demande en cours ● Déserte future PEI | <ul style="list-style-type: none"> ● Futurs PEI (domaine public) ● P1 ● Cluse ● Réseau à renforcer ● Futurs PEI (Secteur privé) ● P1 ● Cluse ● Réseau à renforcer secteurs privés ● Citermes validées par le SDIS ● Non ● Oui |
|--|--|

